


Zimbra

carolina.franco@avare.sp.gov.br

RES: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 86/2022 - Pref. Avaré/SP

De : Takt - Ricardo
<ricardo.stefanello@taktgtn.com.br>

seg., 01 de ago. de 2022 17:36

 1 anexo

Assunto : RES: Pedido de esclarecimento - Pregão
Eletrônico nº 86/2022 - Pref. Avaré/SP

Para : 'Carolina Aparecida Franco de Freitas'
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Responder para : comercial03@taktgtn.com.br

Sra. Carolina, acuso o recebimento e agradeço.
Só fiquei confuso com data de abertura com a da sessão.
Grato.

Ricardo Stefanello
Analista de Licitação

TAKT GTN Tecnologia em Iluminação

E-mail: ricardo.stefanello@taktgtn.com.br

Cel.: (41) 9 9582-1091 (Tim)

Tel.: (41) 3557-5257

Site: www.taktgtn.com.br

De: Carolina Aparecida Franco de Freitas [mailto:carolina.franco@avare.sp.gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 16:13

Para: comercial03@taktgtn.com.br

Cc: ricardo.stefanello@taktgtn.com.br

Assunto: Re: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 86/2022 - Pref. Avaré/SP

Prioridade: Alta

Boa tarde,

Esclarecimento recebido! Informo que a abertura de proposta está correta, acontecerá dia 04/08//2022, às 08h10min, pois encaminhamos a proposta inicial para análise das marcas pela Secretaria, considerando que são vários lotes, daremos um prazo para essa análise, assim, a disputa acontecerá no dia 08/08/2022. Quanto aos outros esclarecimentos, encaminhamos para a Secretaria solicitante, assim que, tivermos retorno encaminharemos para a empresa.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Takt - Ricardo" <ricardo.stefanello@taktgtn.com.br>

Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 1 de agosto de 2022 16:01:23

Assunto: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 86/2022 - Pref. Avaré/SP

Pregão Eletrônico n° 86/2022

Processo n° 170/22

Data de Abertura: 04/08

Início da Sessão 08/08

Prezada Sra. Carolina, boa tarde!

Gostaria de pedir esclarecimento referente ao pregão citado a cima.

A data de abertura com a data de início da sessão está correta?

Lote 1 – Item 1 – Reator externo vapor sódio 250W, valor 63,58

Lote 1 – Item 3 – Reator externo vapor sódio 150W, valor 82,57

Esta correto o valor do reator de 150w está mais caro do que o reator de 250W?

Informo que a maior potência do reator mais caro ele é.

Lote 1 – Item 4 – Reator sodio 250 interno, valor 70,87

Lote 1 – Item 1 – Reator sodio 250 externo, valor 63,58

Informo que o reator interno é mais barato que o reator externo.

Lote 1 – Item 5 – Rele.... durabilidade de contato deve ser de 40.000 ciclos.

Informo que a NBR 5123 (citada na descrição) informa 10.000 ciclos. Com isso 40.000 ciclos é um exagero.

Peço a verificação dos preços e a durabilidade dos ciclos.

Grato.

Ricardo Stefanello

Analista de Licitação

TAKT GTN Tecnologia em Iluminação

E-mail: ricardo.stefanello@taktgtn.com.br

Cel.: (41) 9 9582-1091 (Tim)

Tel.: (41) 3557-5257

Site: www.taktgtn.com.br



Livre de vírus. www.avast.com.


Zimbra

carolina.franco@avare.sp.gov.br

Fwd: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 86/2022 - Pref. Avaré/SP

De : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

qua., 03 de ago. de 2022 08:22

 2 anexos

Assunto : Fwd: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 86/2022 - Pref. Avaré/SP

Para : ricardo stefanello
<ricardo.stefanello@taktgtn.com.br>

Cc : comercial03 <comercial03@taktgtn.com.br>

Bom dia,

Segue abaixo resposta da Secretaria e do Departamento de Compras quanto ao questionamento da empresa.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré

A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praça Juca Novaes n.º 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Sabrina Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>

Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 2 de agosto de 2022 13:48:52

Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 86/2022 - Pref. Avaré/SP

Carol, boa tarde.

Segue abaixo esclarecimento do Dep. de Compras referente aos valores médios.

Em relação aos ciclos, segundo o fiscal do contrato, está correta (40.000 ciclos) uma vez que, a vida útil e durabilidade do rele será consideravelmente maior do que 10.000 ciclos.

Att,

Sabrina Gregorio
Pref. Mun. de Avaré
Sec. Mun de Serviços
(14) 3711-1340/ 9 8204-0260

De: "Joao Antonio de Quevedo Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>
Para: "Sabrina Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>
Cc: "Departamento de Compras" <compras@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de agosto de 2022 8:28:10
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 86/2022 - Pref. Avaré/SP

Bom Dia, as cotações são feitas conforme pesquisa junto a Plataforma Banco de Preço, seguindo orientação da Lei 14133-21 e também do TCU, lembrado que os valores estão oscilando mensalmente.

Att

João A Quevedo Netto
(14) 3711-2500
Diretor Depto.Compras

De: "Sabrina Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>
Para: "Joao Antonio de Quevedo Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de agosto de 2022 8:17:09
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 86/2022 - Pref. Avaré/SP

João, bom dia!

Segue abaixo pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 86/2022, em relação aos valores estimados de alguns itens.

Att,

Sabrina Gregorio
Pref. Mun. de Avaré
Sec. Mun de Serviços
(14) 3711-1340/ 9 8204-0260

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Cesar Augusto Luciano Franco Morelli" <cesar.morelli@avare.sp.gov.br>
Cc: "Sabrina Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 1 de agosto de 2022 16:08:03
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 86/2022 - Pref. Avaré/SP

Boa tarde, prezados!

Venho por meio desta encaminhar esclarecimento da empresa, referente ao processo supracitado, para providências.

Considerando que a abertura iniciará dia 04/08/2022, aguardo resposta da Secretaria até amanhã, dia 02/08/2022.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Takt - Ricardo" <ricardo.stefanello@taktgtn.com.br>

Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 1 de agosto de 2022 16:01:23

Assunto: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico n° 86/2022 - Pref. Avaré/SP

Pregão Eletrônico n° 86/2022
Processo n° 170/22
Data de Abertura: 04/08
Início da Sessão 08/08

Prezada Sra. Carolina, boa tarde!

Gostaria de pedir esclarecimento referente ao pregão citado a cima.

A data de abertura com a data de início da sessão está correta?

Lote 1 – Item 1 – Reator externo vapor sódio 250W, valor 63,58

Lote 1 – Item 3 – Reator externo vapor sódio 150W, valor 82,57

Esta correto o valor do reator de 150w está mais caro do que o reator de 250W?

Informo que a maior potência do reator mais caro ele é.

Lote 1 – Item 4 – Reator sodio 250 interno, valor 70,87

Lote 1 – Item 1 – Reator sodio 250 externo, valor 63,58

Informo que o reator interno é mais barato que o reator externo.

Lote 1 – Item 5 – Rele.... durabilidade de contato deve ser de 40.000 ciclos.

Informo que a NBR 5123 (citada na descrição) informa 10.000 ciclos. Com isso 40.000 ciclos é um exagero.

Peço a verificação dos preços e a durabilidade dos ciclos.

Grato.

Ricardo Stefanello
Analista de Licitação

TAKT GTN Tecnologia em Iluminação

E-mail: ricardo.stefanello@taktgtn.com.br

Cel.: (41) 9 9582-1091 (Tim)

Tel.: (41) 3557-5257

Site: www.taktgtn.com.br



Livre de vírus. www.avast.com.



Carolina.jpg
33 KB