

Zimbra

carolina.franco@avare.sp.gov.br

**Re: RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25**

**De :** Carolina Aparecida Franco de Freitas  
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

sex., 21 de fev. de 2025 10:59

📎 3 anexos

**Assunto :** Re: RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 011/25

**Para :** Lancces Consultoria, Rodolfo  
<rodolfo@lancces.com.br>

**Cc :** Lancces Consultoria, Gustavo  
<gustavo@lancces.com.br>


Bom dia, prezados!

Segue e-mail em anexo da Secretaria, justificando que os blocos serão utilizados em muretas de jardins e em estruturas pequenas, sendo o bloco de concreto comum importante para a execução dos serviços prestados.

Com base nesta informação, será utilizado bloco de concreto comum, assim, será mantido o descritivo do Edital.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

**Atenciosamente,**



**Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré**  
**A/C Carolina Ap. Franco de Freitas**  
**Praça Juca Novaes n.º 1169**  
**Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023**  
**Fone: (14) 3711-2508**  
**Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas**

**De :** "Lancces Consultoria, Rodolfo" <rodolfo@lancces.com.br>

**Para :** "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

**Cc :** "Lancces Consultoria, Gustavo" <gustavo@lancces.com.br>

**Enviadas:** Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 13:22:13

**Assunto:** RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25

Boa tarde, prezada Carolina, tudo bem?

Gostaria de levantar um ponto em relação ao esclarecimento solicitado.

A informação de que os blocos devem ser estruturais não deveria constar no edital? A ausência dessa informação pode resultar na oferta de blocos não estruturais pelas empresas, o que poderia acarretar em valores muito mais baixos em comparação aos blocos estruturais, distorcendo as condições de competitividade e os custos do projeto.

Além disso, gostaria de saber se há possibilidade de uma retificação no edital ou se será necessário que apresentemos uma impugnação formal.

Aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

**De:** Carolina Aparecida Franco de Freitas <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

**Enviada em:** terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 16:40

**Para:** rodolfo@lancces.com.br

**Cc:** gustavo@lancces.com.br

**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25

**Prioridade:** Alta


Boa tarde, prezados!

Segue abaixo resposta da Secretaria, quanto ao esclarecimento solicitado.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré

A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praça Juca Novaes n.º 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

---

**De:** "Deilin Coimbra da Silva" <deilin.coimbra@avare.sp.gov.br>

**Para:** "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 14:42:05

**Assunto:** Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25

Boa tarde,

conforme o responsável seria blocos estruturais.

att.

---

**De:** "Carolina Aparecida Franco de Freitas"  
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

**Para:** "Gilberto Saito" <gilberto.saito@avare.sp.gov.br>

**Cc:** "Secretaria de Serviços" <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>, "Deilin Coimbra" <deilin.coimbra@avare.sp.gov.br>, "Renato Cavalheri" <renato.cavalheri@avare.sp.gov.br>

**Enviadas:** Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 16:52:04

**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25


Boa tarde,

Segue abaixo esclarecimento da empresa abaixo para resposta da Secretaria, considerando que trata-se do objeto.

Aguardamos resposta o mais breve possível, considerando que temos prazo para resposta.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

**Atenciosamente,**



**Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré**

**A/C Carolina Ap. Franco de Freitas**

**Praça Juca Novaes n.º 1169**

**Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023**

**Fone: (14) 3711-2508**

**Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas**

**De:** "Lancces Consultoria, Rodolfo" <rodolfo@lancces.com.br>

**Para:** "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>

**Cc:** "Lancces Consultoria, Gustavo" <gustavo@lancces.com.br>

**Enviadas:** Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 16:43:58

**Assunto:** ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/25

Boa tarde, prezados.

Referente à licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/25 – PROCESSO N° 023/25, gostaríamos de sanar uma dúvida.


Em relação aos Blocos de concreto de 14,0cm (largura) x 19,0cm (altura) x 39,0cm (comprimento), gostaríamos de saber se o exigido para o certame trata-se de blocos comuns ou blocos estruturais.

Agradecemos desde já pela atenção.

Att

**De :** Deilin Coimbra <deilin.coimbra@avare.sp.gov.br> sex., 21 de fev. de 2025 10:10  
**Assunto :** Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/25  
**Para :** Carolina Aparecida Franco de Freitas <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Bom dia,  
Justifico que os blocos serão utilizados em muretas de jardins e em e  
atenciosamente,  
--



**Carolina.jpg**  
33 KB

Zimbra

carolina.franco@avare.sp.gov.br

**RES: RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25**

**De :** rodolfo@lancces.com.br  
**Assunto :** RES: RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25  
**Para :** 'Carolina Aparecida Franco de Freitas' <carolina.franco@avare.sp.gov.br>  
**Cc :** 'Lancces Consultoria, Gustavo' <gustavo@lancces.com.br>

qua., 19 de fev. de 2025 14:43  
📎 1 anexo

Carolina, boa tarde.

Por favor, encaminhe a seguinte mensagem para o pessoal.

Para evitar que o órgão seja prejudicado, é fundamental que o edital seja retificado para incluir informações específicas sobre os blocos de alvenaria.

É necessário constar a informação de que os blocos sejam estruturais com MPA de 4,4.

Atualmente, o edital, da forma como está redigido, pode dar a entender que a prefeitura está interessada na aquisição de blocos de vedação (que são infinitamente mais baratos), e não de blocos estruturais.

Portanto, a retificação do edital é imprescindível para garantir que tanto os participantes quanto a prefeitura não enfrentem transtornos.

Att

---


**De:** Carolina Aparecida Franco de Freitas <carolina.franco@avare.sp.gov.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 13:59  
**Para:** Lancces Consultoria, Rodolfo <rodolfo@lancces.com.br>  
**Cc:** Lancces Consultoria, Gustavo <gustavo@lancces.com.br>  
**Assunto:** Re: RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25

Boa tarde,

Recebido, encaminhamos para a Secretaria solicitante para análise. Assim que tivermos retorno, encaminharemos para a empresa.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

**Atenciosamente,**



**Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré**  
**A/C Carolina Ap. Franco de Freitas**  
**Praça Juca Novaes n.º 1169**  
**Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023**  
**Fone: (14) 3711-2508**  
**Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas**

---

**De:** "Lancces Consultoria, Rodolfo" <[rodolfo@lancces.com.br](mailto:rodolfo@lancces.com.br)>  
**Para:** "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <[carolina.franco@avare.sp.gov.br](mailto:carolina.franco@avare.sp.gov.br)>  
**Cc:** "Lancces Consultoria, Gustavo" <[gustavo@lancces.com.br](mailto:gustavo@lancces.com.br)>  
**Enviadas:** Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 13:22:13  
**Assunto:** RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/25

Boa tarde, prezada Carolina, tudo bem?  
Gostaria de levantar um ponto em relação ao esclarecimento solicitado.  
A informação de que os blocos devem ser estruturais não deveria constar no edital? A ausência dessa informação pode resultar na oferta de blocos não estruturais pelas empresas, o que poderia acarretar em valores muito mais baixos em comparação aos blocos estruturais, distorcendo as condições de competitividade e os custos do projeto.  
Além disso, gostaria de saber se há possibilidade de uma retificação no edital ou se será necessário que apresentemos uma impugnação formal.  
Aguardo seu retorno.  
Atenciosamente,

---

**De:** Carolina Aparecida Franco de Freitas <[carolina.franco@avare.sp.gov.br](mailto:carolina.franco@avare.sp.gov.br)>  
**Enviada em:** terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 16:40  
**Para:** [rodolfo@lancces.com.br](mailto:rodolfo@lancces.com.br)  
**Cc:** [gustavo@lancces.com.br](mailto:gustavo@lancces.com.br)  
**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/25  
**Prioridade:** Alta


Boa tarde, prezados!

Segue abaixo resposta da Secretaria, quanto ao esclarecimento solicitado.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



---

**Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré**  
**A/C Carolina Ap. Franco de Freitas**  
**Praça Juca Novaes n.º 1169**  
**Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023**  
**Fone: (14) 3711-2508**  
**Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas**

**De:** "Deilin Coimbra da Silva" <deilin.coimbra@avare.sp.gov.br>  
**Para:** "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>  
**Enviadas:** Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 14:42:05  
**Assunto:** Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/25

Boa tarde,

Conforme o responsável seria blocos estruturais.

att.

---

**De:** "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>  
**Para:** "Gilberto Saito" <gilberto.saito@avare.sp.gov.br>  
**Cc:** "Secretaria de Serviços" <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>, "Deilin Coimbra" <deilin.coimbra@avare.sp.gov.br>, "Renato Cavalheri" <renato.cavalheri@avare.sp.gov.br>  
**Enviadas:** Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 16:52:04  
**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/25


Boa tarde,

Segue abaixo esclarecimento da empresa abaixo para resposta da Secretaria, considerando que trata-se do objeto.

Aguardamos resposta o mais breve possível, considerando que temos prazo para resposta.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré  
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas  
Praça Juca Novaes n.º 1169  
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023  
Fone: (14) 3711-2508  
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

---

**De:** "Lancces Consultoria, Rodolfo" <rodolfo@lancces.com.br>  
**Para:** "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>  
**Cc:** "Lancces Consultoria, Gustavo" <gustavo@lancces.com.br>  
**Enviadas:** Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 16:43:58  
**Assunto:** ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/25

Boa tarde, prezados.

Referente à licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/25 – PROCESSO N° 023/25, gostaríamos de sanar uma dúvida.

Em relação aos Blocos de concreto de 14,0cm (largura) x 19,0cm (altura) x 39,0cm (comprimento), gostaríamos de saber se o exigido para o certame trata-se de blocos comuns ou blocos estruturais.

Agradecemos desde já pela atenção.

Att

---



**Zimbra****carolina.franco@avare.sp.gov.br**

---

**Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25**

---

**De :** Deilin Coimbra <deilin.coimbra@avare.sp.gov.br> sex., 21 de fev. de 2025 10:10**Assunto :** Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/25**Para :** Carolina Aparecida Franco de Freitas <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Bom dia,

Justifico que os blocos serão utilizados em muretas de jardins e em estruturas pequenas, sendo o bloco de concreto comum importante para a execução dos serviços prestados.

atenciosamente,

--

Deilin Coimbra  
Agente Administrativo  
email: - [deilin.coimbra@avare.sp.gov.br](mailto:deilin.coimbra@avare.sp.gov.br)

---