


Zimbra

carolina.franco@avare.sp.gov.br

Fwd: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/23 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**De :** Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

qui., 19 de out. de 2023 16:50

 6 anexos**Assunto :** Fwd: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/23 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**Para :** licitacoes03@engetron.com.br**Cc :** licitacoes@engetron.com.br

Boa tarde, prezado!

Quanto ao esclarecimento da empresa segue abaixo respostas do Departamento de TI.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,**Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré****A/C Carolina Ap. Franco de Freitas****Praça Juca Novaes n.º 1169****Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023****Fone: (14) 3711-2508****Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas****De:** "Anderson Rui do Amaral" <anderson.amaral@avare.sp.gov.br>**Para:** "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>**Cc:** "Ronaldo Adão Guardiano" <ronaldo.guardiano@avare.sp.gov.br>, "Departamento de Tecnologia da Informação" <ti@avare.sp.gov.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 19 de outubro de 2023 15:21:16**Assunto:** Re: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/23 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Carolina, boa tarde!

Apenas um adendo à informação prestada:

O no-break deve possibilitar a opção de paralelismo tanto em sistema de redundância ou soma de carga. A utilização dos no-breaks será de forma paralela, em redundância, sendo que cada unidade do no-break deverá estar

conectado a seu próprio módulo externo de baterias. Os equipamentos deverão ser fornecidos com o paralelismo.

Atenciosamente,

Anderson Rui do Amaral
Assistente Técnico de Departamento
Departamento de Tecnologia da Informação
(14) 3711-2550 ti@avare.sp.gov.br



De: "Anderson Rui do Amaral" <anderson.amaral@avare.sp.gov.br>
Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Cc: "Ronaldo Adão Guardiano" <ronaldo.guardiano@avare.sp.gov.br>, "TI" <ti@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de outubro de 2023 15:14:45
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO N° 226/23 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Carolina, boa tarde!

Em resposta à solicitação de esclarecimento, informamos:

- Referente à operação do No-Break:

O termo de referência informa que o No-Break permita o paralelismo N+X e N+0, contudo, a informação ficou dúbia, visto que não informa se o No-Break deverá ser fornecido em paralelo ou se esse o fornecimento será em modo singelo e o paralelismo será adquirido futuramente.

Sendo assim, qual será a operação do No-Break, singelo ou paralelo?

O no-break deve possibilitar a opção de paralelismo tanto em sistema de redundância ou soma de carga. A utilização dos no-breaks será de forma paralela, em redundância, sendo que cada unidade do no-break deverá estar conectado a seu próprio módulo externo de baterias.

Atenciosamente,

Anderson Rui do Amaral
Assistente Técnico de Departamento
Departamento de Tecnologia da Informação
(14) 3711-2550 ti@avare.sp.gov.br



De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Ronaldo Adão Guardiano" <ronaldo.guardiano@avare.sp.gov.br>
Cc: "TI" <ti@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de outubro de 2023 14:56:25
Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO N° 226/23 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Boa tarde, prezados!

Venho por meio desta encaminhar esclarecimento abaixo da empresa do Pregão supracitado.

Aguardo resposta da Secretaria/Departamento o mais breve possível, considerando que temos prazo para resposta.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,



Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Victor Fernandes Martins Pinheiro" <licitacoes03@engetron.com.br>

Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Cc: licitacoes@engetron.com.br

Enviadas: Quinta-feira, 19 de outubro de 2023 14:41:45

Assunto: Pedido de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO N° 226/23 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Prezado Pregoeiro e Comissão de Licitação,

Boa tarde!

A ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.267.632/0001-44, estabelecida na Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 Bairro Cinco, Contagem, Minas Gerais, fabricante de No-Breaks Inteligentes e presente no mercado há 45 anos atendendo o seguimento de energia elétrica de alta confiabilidade, e no intuito de contribuir para o êxito deste certame, vem à honrosa presença de V. Exa., solicitar esclarecimentos conforme abaixo:

● **Referente à operação do No-Break:**

O termo de referência informa que o No-Break permita o paralelismo N+X e N+0, contudo, a informação ficou dúbia, visto que não informa se o No-Break deverá ser fornecido em paralelo ou se esse o fornecimento será em modo singelo e o paralelismo será adquirido futuramente. Sendo assim, qual será a operação do No-Break, singelo ou paralelo?

Atenciosamente,




**Victor Fernandes
Martins Pinheiro**

Estagiário de
Administração
Geral: +55 (31) 3359-
5800 | Tel: +55 (31)
3314-5964
licitacoes03@engetron.co

m.br

www.engetron.com.br

Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 | Bairro Cinco - Contagem - MG



Carolina.jpg
33 KB